

УТВЕРЖДАЮ



И.И.Иванов
начальник управления
социальной поддержки населения
Комитета по социальной политике
Администрации городского округа
«Город Калининград»

Е.В.Прокопчук
04 2018 г.

ПАСПОРТ ДОСТУПНОСТИ объекта социальной инфраструктуры (ОСИ)

№ 0067-0/2018

1. Общие сведения об объекте

- 1.1. Наименование (вид) объекта в сфере образования;
1.2. Адрес объекта 236016 г. Калининград ул. Клиническая д.23;
1.3. Сведения о размещении объекта:
- отдельно стоящее здание 2 этажей, 2380,3 кв.м
- часть здания _____ этажей (или на _____ этаже), _____ кв.м
- наличие прилегающего земельного участка (да, нет); 7666 кв.м
1.4. Год постройки здания 1989, последнего капитального ремонта 2014
1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего 2018, капитального нет

сведения об организации, расположенной на объекте

- 1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование – согласно Уставу, краткое наименование) муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение города Калининграда детский сад №135 (МАДОУ д/с №135)
1.7. Юридический адрес организации (учреждения) 235016 Калининград ул. Клиническая д.23
1.8. Основание для пользования объектом (оперативное управление, аренда, собственность)
1.9. Форма собственности (государственная, негосударственная)
1.10. Территориальная принадлежность (федеральная, региональная, муниципальная)
1.11. Вышестоящая организация (наименование) Комитет по образованию администрации городского округа «Город Калининград»
1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты РФ, Калининград ул. Чайковского 50/52, тел/факс 8(9012) 92-40-09. socialkom@klqd.ru

2. Характеристика деятельности организации на объекте (по обслуживанию населения)

- 2.1 Сфера деятельности (здравоохранение, образование, социальная защита, физическая культура и спорт, культура, связь и информация, транспорт, жилой фонд, потребительский рынок и сфера услуг, другое)
образование
2.2 Виды оказываемых услуг образование детей дошкольное, образование детей дополнительное, предоставление услуг по дневному уходу за детьми
2.3 Форма оказания услуг: (на объекте, с длительным пребыванием, в т.ч. проживанием, на дому, дистанционно)
2.4 Категории обслуживаемого населения по возрасту: (дети, взрослые трудоспособного возраста, пожилые; все возрастные категории)
2.5 Категории обслуживаемых инвалидов: инвалиды, передвигающиеся на коляске, инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата; нарушениями зрения, нарушениями слуха, нарушениями умственного развития
2.6 Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день), вместимость, пропускная способность 350 чел.
2.7 Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида (да, нет)

3. Состояние доступности объекта

3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом

(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта) автобус №9, №19 №24, №28, трамвай №5, маршрутное такси №№64,66,77,90,92, ост. «Областная больница», «Дом Быта»,

наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту нет

3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта 600 м

3.2.2 время движения (пешком) 10 мин

3.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (да, нет),

3.2.4 Перекрестки: нерегулируемые; регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером; нет

3.2.5 Информация на пути следования к объекту: акустическая, тактильная, визуальная; нет

3.2.6 Перепады высоты на пути: есть, нет (есть лестницы, подъемы, высокий бортовой камень)

Их обустройство для инвалидов на коляске: да, нет (нет)

3.3 Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания*

№№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания)*
1.	Все категории инвалидов и МГН	ДУ
	<i>в том числе инвалиды:</i>	
2	передвигающиеся на креслах-колясках	ВНД
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	ДУ
4	с нарушениями зрения	ДУ
5	с нарушениями слуха	ДУ
6	с нарушениями умственного развития	ДУ

* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД»

3.4 Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

№ п \п	Основные структурно-функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов**
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ДУ (К,О,С,У); ДЧ-И (Г)
2	Вход (входы) в здание	ВНД (К); ДУ (О,С,У); ДЧ-И (Г)
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ВНД (К); ДУ (О,С,У); ДЧ-И (Г)
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ВНД(К), ДУ-И(О,С,Г,У)
5	Санитарно-гигиенические помещения	ВНД (К); ДУ (О,С,У); ДЧ-И (Г)
6	Система информации и связи (на всех зонах)	ДЧ-И (О,К); ДУ (Г,С,У)
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	ДУ-В

** Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД – временно недоступно

3.5. ИТОГОВОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ о состоянии доступности ОСИ: ДЧ-И (О.С.У.Г)

4. Управленческое решение

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта

№ № п \ п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)*
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	Индивидуальное решение с ТСП (Необходимо установить доступные для инвалидов визуальные и тактильные элементы информации); ТР (Организация автостоянки для инвалидов и МГН); КР (Пути движения по территории привести в соответствие с нормами доступности для инвалидов и МГН).
2	Вход (входы) в здание	КР (Устройство пандусов; Привести входную площадку в соответствие с нормами безопасности для инвалидов и МГН).
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ТР (Оборудовать дверные проемы пороговыми пандусами; Расчет времени эвакуации МГН и инвалидов по результатам расчета принять решение об устройстве зоны безопасности для МГН и инвалидов); Индивидуальное решение с ТСП (Приобретение ступенькохода с универсальным портом).
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	Индивидуальное решение с ТСП (Приобретение специализированного оборудования и приспособлений в соответствии с нормами доступности для инвалидов и МГН).
5	Санитарно-гигиенические помещения	КР(Оборудовать туалетные комнаты, душевые, в соответствии с нормами доступности и безопасности для инвалидов и МГН).
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	Индивидуальное решение с ТСП (Устройство визуальной, акустической, тактильной систем информации).
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	КР (ремонт тротуара, понижение бортового камня на пешеходных переходах).
8	Все зоны и участки	Индивидуальное решение с ТСП (Необходимо установить доступные для инвалидов визуальные и тактильные элементы информации); ТР (Организация автостоянки для инвалидов и МГН); КР (Пути движения по территории привести в соответствие с нормами доступности для инвалидов и МГН); КР (Устройство пандусов; Привести входную площадку в соответствие с нормами безопасности для инвалидов и МГН); ТР (Оборудовать дверные проемы пороговыми пандусами; контрастное выделение ступеней лестниц; Расчет времени эвакуации МГН и инвалидов по результатам расчета принять решение об устройстве зоны безопасности для МГН и инвалидов); Индивидуальное решение с ТСП (Приобретение ступенькохода с универсальным портом); Индивидуальное решение с ТСП (Приобретение специализированного оборудования и приспособлений в соответствии с нормами доступности для инвалидов и МГН); КР(Оборудовать туалетные комнаты, душевые, в соответствии с нормами доступности и безопасности для инвалидов и МГН); Индивидуальное решение с ТСП (Устройство визуальной,

	акустической, тактильной систем информации); КР (ремонт тротуара, понижение бортового камня на пешеходных переходах).
--	---

*- указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

4.2. Период проведения работ не нуждается
в рамках исполнения _____

(указывается наименование документа: программы, плана)

4.3 Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации
ДЧ-И (С,О,У,Г); ДУ-И (К)

Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности) _____

4.4. Для принятия решения требуется, не требуется *(нужное подчеркнуть)*:

Согласование с Учредителем (собственником объекта)

Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта
(наименование документа и выдавшей его организации, дата), прилагается _____

4.5. Информация размещена (обновлена) на Карте доступности субъекта РФ дата _____

(наименование сайта, портала)

5. Особые отметки

Паспорт сформирован на основании:

1. Анкеты (информации об объекте) от «05» 04 2018 г.,

2. Акта обследования объекта: № акта _____ от « » _____ 20 г.

3. Решения Комиссии _____ от « » _____ 20 г.



УТВЕРЖДАЮ

Руководитель организации

МАЛОУд/с №135

М.В.Кадирова/

04 2018

АНКЕТА

(информация об объекте социальной инфраструктуры)

К ПАСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ ОСИ

№ 0067 - 0 (2018)

1. Общие сведения об объекте

- 1.1. Наименование (вид) объекта в сфере образования;
1.2. Адрес объекта 236016 г. Калининград ул. Клиническая д.23;
1.3. Сведения о размещении объекта:
- отдельно стоящее здание 2 этажей, 2380,3 кв.м
- часть здания _____ этажей (или на _____ этаже), _____ кв.м
- наличие прилегающего земельного участка (да, нет); 7666 кв.м
1.4. Год постройки здания 1989, последнего капитального ремонта 2014
1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего 2018, капитального нет

сведения об организации, расположенной на объекте

- 1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование – согласно Уставу, краткое наименование) муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение города Калининграда детский сад №135 (МАЛОУд/с№135)
1.7. Юридический адрес организации (учреждения) 235016 Калининград ул. Клиническая д.23
1.8. Основание для пользования объектом (оперативное управление, аренда, собственность)
1.9. Форма собственности (государственная, негосударственная)
1.10. Территориальная принадлежность (федеральная, региональная, муниципальная)
1.11. Вышестоящая организация (наименование) Комитет по образованию администрации городского округа «Город Калининград»
1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты РФ, Калининград ул. Чайковского 50/52, тел/факс 8(9012) 92-40-09. socialkom@klqd.ru

2. Характеристика деятельности организации на объекте (по обслуживанию населения)

- 2.1 Сфера деятельности (здравоохранение, образование, социальная защита, физическая культура и спорт, культура, связь и информация, транспорт, жилой фонд, потребительский рынок и сфера услуг, другое)
образование
2.2 Виды оказываемых услуг образование детей дошкольное, образование детей дополнительное, предоставление услуг по дневному уходу за детьми
2.3 Форма оказания услуг: (на объекте, с длительным пребыванием, в т.ч. проживанием, на дому, дистанционно)
2.4 Категории обслуживаемого населения по возрасту: (дети, взрослые трудоспособного возраста, пожилые; все возрастные категории)
2.5 Категории обслуживаемых инвалидов: инвалиды, передвигающиеся на коляске, инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата; нарушениями зрения, нарушениями слуха, нарушениями умственного развития

2.6 Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день), вместимость, пропускная способность

2.7 Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида (да, нет)

3. Состояние доступности объекта

3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом

(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта) автобус №9, №19, №24, №28, трамвай №5, маршрутное такси №№64,66,77,90,92, ост. «Областная больница», «Дом Быта»,

наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту нет

3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта 600 м

3.2.2 время движения (пешком) 10 мин

3.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (да, нет),

3.2.4 Перекрестки: нерегулируемые; регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером; нет

3.2.5 Информация на пути следования к объекту: акустическая, тактильная, визуальная; нет

3.2.6 Перепады высоты на пути: есть, нет (есть лестницы, подъемы, высокий бортовой камень)

Их обустройство для инвалидов на коляске: да, нет (нет)

3.3 Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания*

№№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания)*
1.	Все категории инвалидов и МГН	ДУ
	<i>в том числе инвалиды:</i>	
2	передвигающиеся на креслах-колясках	ВНД
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	ДУ
4	с нарушениями зрения	ДУ
5	с нарушениями слуха	ДУ
6	с нарушениями умственного развития	ДУ

* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД»

4. Управленческое решение

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта

№№ п \ п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)*
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	Индивидуальное решение с ТСР (Необходимо установить доступные для инвалидов визуальные и тактильные элементы

		информации); ТР (Организация автостоянки для инвалидов и МГН); КР (Пути движения по территории привести в соответствие с нормами доступности для инвалидов и МГН).
2	Вход (входы) в здание	КР (Устройство пандусов; Привести входную площадку в соответствие с нормами безопасности для инвалидов и МГН).
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ТР (Оборудовать дверные проемы пороговыми пандусами; Расчет времени эвакуации МГН и инвалидов по результатам расчета принять решение об устройстве зоны безопасности для МГН и инвалидов); Индивидуальное решение с ТСП (Приобретение ступенькохода с универсальным портом).
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	Индивидуальное решение с ТСП (Приобретение специализированного оборудования и приспособлений в соответствии с нормами доступности для инвалидов и МГН).
5	Санитарно-гигиенические помещения	КР(Оборудовать туалетные комнаты, душевые, в соответствии с нормами доступности и безопасности для инвалидов и МГН).
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	Индивидуальное решение с ТСП (Устройство визуальной, акустической, тактильной систем информации).
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	КР (ремонт тротуара, понижение бортового камня на пешеходных переходах).
8	Все зоны и участки	Индивидуальное решение с ТСП (Необходимо установить доступные для инвалидов визуальные и тактильные элементы информации); ТР (Организация автостоянки для инвалидов и МГН); КР (Пути движения по территории привести в соответствие с нормами доступности для инвалидов и МГН); КР (Устройство пандусов; Привести входную площадку в соответствие с нормами безопасности для инвалидов и МГН); ТР (Оборудовать дверные проемы пороговыми пандусами; контрастное выделение ступеней лестниц; Расчет времени эвакуации МГН и инвалидов по результатам расчета принять решение об устройстве зоны безопасности для МГН и инвалидов); Индивидуальное решение с ТСП (Приобретение ступенькохода с универсальным портом); Индивидуальное решение с ТСП (Приобретение специализированного оборудования и приспособлений в соответствии с нормами доступности для инвалидов и МГН); КР(Оборудовать туалетные комнаты, душевые, в соответствии с нормами доступности и безопасности для инвалидов и МГН); Индивидуальное решение с ТСП (Устройство визуальной, акустической, тактильной систем информации); КР (ремонт тротуара, понижение бортового камня на пешеходных переходах).

*- указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСП; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Размещение информации на Карте доступности субъекта РФ согласовано _____

Федор Катюшкин / Катюшкин Е.И. / зам. зав. тел 45-22-16.

(подпись, Ф.И.О., должность; координаты для связи уполномоченного представителя объекта)